

令和4年10月24日

会員各位

(一社)新潟県高圧ガス保安協会  
会長 香坂 昌信

**高圧ガス容器の移動中の事故防止について（注意喚起）**

日頃より、当協会の事業運営に、ご理解とご協力を頂き感謝申し上げます。  
さて、標記のことについて、令和4年10月18日付け消第6359号で別紙  
のとおり注意喚起の依頼がありました。  
ついては、高圧ガス容器の移動中の事故防止措置及び法令順守を徹底して頂  
き、事故防止に努めるようお願いいたします。

消 第 6 3 5 9 号  
令和4年10月18日

一般社団法人新潟県高圧ガス保安協会長 様

新潟県防災局消防課長

高圧ガス容器の移動中の事故防止について（注意喚起）

日ごろから、高圧ガスの保安の確保に御尽力いただき厚く御礼申し上げます。

さて、令和4年9月28日、愛知県内の高速道路上でLPガス容器を積載した車両が、走行中に前方の車両との衝突を避けるため急ブレーキをかけたところ、LPガス容器が荷崩れを起こして路上に散乱し、当該容器から漏えいしたLPガスが何らかの原因で着火して、火災が発生するとともに、容器が爆発する事故が発生しました。

つきましては、貴協会会員に対して、移動中の事故防止措置及び法令順守の徹底の注意喚起等の対応をしていただくようお願いいたします。

※参考リンク

経済産業省HP

[https://www.meti.go.jp/policy/safety\\_security/industrial\\_safety/oshirase/2022/10/20221014\\_kouatsu\\_1.html](https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2022/10/20221014_kouatsu_1.html)

「液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について」

55. 充填容器等の転落、転倒等を防止する措置（移動）

[https://www.meti.go.jp/policy/safety\\_security/industrial\\_safety/sangyo/hipregas/files/20210315\\_hg\\_17.pdf](https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/files/20210315_hg_17.pdf)

高圧ガス保安協会HP

「車両による高圧ガス容器移動中の事故防止注意事項について」

[https://www.khk.or.jp/Portals/0/resources/activities/incident\\_investigation/hpg\\_incident/pdf/2016\\_02\\_syaryo.pdf](https://www.khk.or.jp/Portals/0/resources/activities/incident_investigation/hpg_incident/pdf/2016_02_syaryo.pdf)

「パンフレット 車両による高圧ガス容器移動中の事故防止の注意事項」

[https://www.khk.or.jp/Portals/0/resources/activities/incident\\_investigation/hpg\\_incident/pdf/idou\\_ruikei\\_r2.pdf](https://www.khk.or.jp/Portals/0/resources/activities/incident_investigation/hpg_incident/pdf/idou_ruikei_r2.pdf)

日本LPガス団体協議会HP

「液化石油ガスの移動（運搬）における高圧ガス事故防止の注意事項」

[https://www.nichidankyo.gr.jp/technology/standard/pdf/d\\_hoka\\_01/d\\_hoka\\_01-2021.pdf](https://www.nichidankyo.gr.jp/technology/standard/pdf/d_hoka_01/d_hoka_01-2021.pdf)

担当：防災局消防課

高圧ガス保安係 町田、柳沢

Tel：025-282-1666（係直通）